

## Ražošanas procesa kontroles sertifikāts

Nr. 1590/2010

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

**Logi un durvis no firmas „SCHÜCO International KG” ražotajām  
PVC profilu sistēmām:**

- 1) logi un balkona durvis no profilu sistēmām „Corona AS 60”, „Corona CT 70 AS”  
un „Corona SI 82”;
- 2) durvis no profilu sistēmas „Corona CT 70 AS”  
saskaņā ar Pielikumu,

ko ražojis:

### SIA „ARČERS”

Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073, Latvija; reģ. Nr. 40003051954

RAŽOTNES ADRESE: SIA „ARČERS” RAŽOTNE, KATLAKALNA IELA 11, RĪGA, LV-1073, LATVIJA.

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

Produkts atbilst standartam:

**LVS EN 14351-1+A1:2010 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veikspējas raksturlielumi. 1.daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki bez ugunsizturības un/vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem” deklarētajām īpašībām (vēja slodžu izturība, ūdens necaurlaidība, siltuma caurlaidība, gaisa caurlaidība).**

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2010. gada 04. janvārī un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

Sertifikāts izdots: 22.02.2011.


Mārtiņš Maskavs, Sertificēšanas Institūcijas vadītājs

**CEOC**  
INTERNATIONAL

European Confederation of Organisations  
for Testing, Inspection and Certification

**LATJAK** - S1-182

Sertifikāts sastādīts uz 1 (vienas) lapas un tam  
pievienots pielikums uz 1 (vienas) lapas.



**Pielikums 2011. gada 22. februāra Ražošanas procesa kontroles sertifikātam  
Nr. 1590/2010  
Sertifikāts pirmo reizi izdots 2010. gada 04. janvārī**

**Produkts:** Logi, balkona durvis un durvis no firmas „SCHÜCO International KG” ražotajām PVC profilu sistēmām.  
**Ražotne:** SIA „Arčers” ražotne, Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073.

Nr.	Deklarētā īpašība	Produkts			
		Logi un balkona durvis no profilu sistēmām			Durvis no profilu sistēmas
		„Corona AS 60”	„Corona CT 70 AS”	„Corona SI 82”	„Corona CT 70 AS”
1.	Vēja slodžu izturība	B4 - 5C	B2 – C5	B5 – C5	2C
2.	Ūdens necaurlaidība, klase	9A	9A – E1200	8A – E900	3A - 5A
3.	Siltuma caurlaidība, U <sub>w</sub>	<i>Ražotājs ir spējīgs deklarēt siltuma caurlaidību katrai produkta vienībai <sup>1)</sup></i>			
4.	Gaisa caurlaidība, klase	4	4	3 - 4	2

**PIEZĪME**  
1) Ražotāja deklarētās vērtības ir pilnībā vai daļēji balstītas uz izejmateriālu piegādātāju uzdevumā veiktās testēšanas rezultātiem.



**A/S INSPECTA LATVIA**  
**SERTIFICĒŠANAS INSTITŪCIJAS**  
**VADĪTĀJS**  
**MĀRTIŅŠ MASKAVS**

